



USTAWIENIE STOLIKÓW DO ZAJĘĆ
KOMPUTEROWYCH
6/7 stanowisk

ROZŁOŻENIE MAT DO ĆWICZEŃ
7 stanowisk

- Lista oprav**
- 1 np. PXF Lighting PX0906424 FINESTRA Q LED 4000K 23W 2850lm
 - 2 np. PXF Lighting PX1487136 BARI ECO LED DLN 19W 4000K 2030lm
 - 3 np. PXF Lighting PF5020101 PRATO Q LED 26W 4000K NT 3300lm
 - 4 np. PXF Lighting PF5020115 PRATO Q LED 36W 4000K NT 4500lm

- Aw1 np. AWEX LVNC_E_3W - 390lm
Aw2 np. AWEX LVNO_E_3W - 390lm

- Ew1** Oprawa ewakuacyjna np. Safe LED I 1W z modułem awaryjnym 1h jednostronna.
Ew2 Oprawa ewakuacyjna np. Safe LED I 1W z modułem awaryjnym 1h dwustronna.
Ewz Oprawa ewakuacyjna np. Safe LED (+grzałka)

- ♂ Przycisk instalacyjny 1-biegunowy pojedynczy 10/16A, 250V, p/t
⌘ Przycisk instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/t
💡 Przycisk instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/t, IP44
⚡ Przycisk instalacyjny 1-biegunowy schodowy 10/16A, 250V, p/t
✳️ czujnik obecności

Eśr=505lx - natężenie oświetlenia podstawowego
Eawmin=1lx - natężenie oświetlenia awaryjnego

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



INWESTPROJEKT P-1
ul. Łagiewnicka 54 / 56,
91 - 463 Łódź
ip@iploodz.pl
www.iploodz.pl

Jedn. projektowa:

Temat:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU NA
CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA "CZAS"

Adres:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" w ŁODZI
93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
RZUT PARTERU

mgr inż. MICHAŁ ŚPIEWAK

sp. elektryczna LOD/3434/PWBE/17

Data opracowania

maj 2022

SKALA
1:50

NR RYS.
1