



1. Rury w instalacji hydrantowej stalowe ocynkowane typ. TWT wg PN-80/H-74200
2. Rury na całej długości izolować termicznie otulinami Thermaflex FRZ

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY BUDOWLANEJ BIERNAT URSZULA ul. Rakowska 135 m. 9 01-644 Warszawa tel. 0 601 222 674 fax 0 601 222 674 e-mail: biernat@wp.pl		INWESTOR MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRKA" W ŁODZI ul. Nowa 29/31 pok.32 93-252 ŁÓDŹ UL. FELIŃSKIEGO 7	
Tytuł: POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO KORYTARZA I HALLU NA I PIĘTRZE PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRKA” UL. FELIŃSKIEGO 7, ŁÓDŹ, W OBLĘGIENIU WYKONANEGO PRZEZ DEB. ENDO. ING. ST. GABRIEL S.J. I ST. GABRIEL S.J. I ST. GABRIEL S.J. I ST. GABRIEL S.J.		PROJEKTOWAŁ tech. JAN GUTRY uprawnienia bud. do proj. nr 1445/SW/01	
PROJEKT BUDOWLANY		SKALA: 1:100	
TYTUŁ PRACOWNI AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ		DATA: 04.2018	
INSTALACJE SANITARNE		LITERA: I-4	