


Obwód	TE2: 1	TE2: 2	TE2: 3	TE2: 4
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie AW,EW	oświetlenie AW,EW
Numer pom.	komunikacja	komunikacja	komunikacja	komunikacja
Moce jednostkowe	3x38 W	3x38 W	5x4W	6x4W
Pi [kW]	0,2	0,2	0,05	0,05



TE2

Układ sieci TN-S

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY BUDOWLANEJ BIERNAT URSZULA ul. Rektorska 135 m. 9 94-004 Łódź tel. 0 601 222 674 ul. Nowa 29/31 pok.32 90 - 030 Łódź e-mail: u.arch@o2.pl		INWESTOR: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI 93-252 ŁÓDŹ UL. FELIŃSKIEGO 7	
TEMAT: POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO KORYTARZA I HOLLU NA I PIĘTRZE PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” <small>DZ. EWID. NR.31 OBRĘB 9/1A FENIKSIAK STANISŁAWA, ŁÓDŹ GÓRNA</small>			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MARCUŚZ GIEŚCZCZ	
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TE2.		WYKONANIE I WYKONANIE <small>INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY WYKONANIE I WYKONANIE WYKONANIE I WYKONANIE WYKONANIE I WYKONANIE</small>	
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS.: E-3.0	
DATA: 04.2018		NR STR.: ---	

UWAGI:

- Aparaty zabudować w istniejącej wnęcei wykorzystując istniejące zasilanie.
- Istniejące obwody w nieremontowanych pomieszczeniach pozostawić bez zmian.