



proj. TABLICA TO1  
 Pi=6,7kW  
 Po=4,0kW



OPIS ODPŁYWKU								
	Pi	6,7kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW	0,2kW
	Po	4,0kW						



**UWAGA**

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

ZASILANIE OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO – "Aw", "Ew" ZASILĄĆ Z OBWODU NAJBLIŻSZEJ OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁÓDZI UL. FELIŃSKIEGO 7, 93-252 ŁÓDŹ		
TEMAT PRACOWANIA	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE NA CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA CZAS POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO SANITARIATÓW NA II PIĘTRZE W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO " GÓRNA" W ŁÓDZI		
ADRES INWESTYCJI	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁÓDZI FILIA UL. RZGOWSKA 170, 93-311 ŁÓDŹ DZ.NR 382/1,382/2,382/3,382/4 OBRĘB G-28		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
przedmiot rysunku			
SCHEAMT PROJEKTOWANEJ TABLICZY TO1 PRACOWNI RTG, II PIĘTRO			
DATA	JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS.
kwiecień 2020	cm	-	3
projektant inst. elektryczna	mgr inż. Michał Śpiewak specj. elektryczna. upr. nr LOD/3434/PWBE/17		podpis: