



**URZĄD MIASTA ŁÓDZI**  
 DEPARTAMENT PLANOWANIA  
 I ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
 Wydział Urbanistyki i Architektury  
 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  
 tel. 42 638 54 40, fax 42 638 43 91

Investycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branża:	<b>ELEKTRYCZNA</b>
Jedn. projektowa:	<b>INWESTPROJEKT P-1</b> ul. Łagiewnicka 54 / 56, 91 - 463 Łódź inwestprojekt@4web.pl www.ip1odz.pl

Temat: Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ ( Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

Adres: Łódź, ul. Paderewskiego 6  
 dz. nr ewid. 498/1,  
 obręb G-12

Faza projektu **PROJEKT BUDOWLANY**  
 Przedmiot rysunku **PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ. RZUT PIWNIC**

Projektant	mgr inż. MICHAŁ ŚPIEWAK	18
Specjalizacja	elektryczna UPR. NR ŁOD/3434/PWBE/17	
Sprawdzający	inż. JERZY BASTA	2
Specjalizacja	elektryczna UPR. NR 211/89/WŁ	
Data opracowania	SIERPIEŃ 2020	SKALA 1:100 NR RYS. 2

- ♂ Przycisk instalacyjny 1-biegunowy pojedynczy 10/16A, 250V, p/t
- ⌘ Przycisk instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/t
- ⌘ Przycisk instalacyjny 1-biegunowy schodowy 10/16A, 250V, p/t
- ✱ czujnik obecności

Esr=505lx - natężenie oświetlenia podstawowego  
 Eawmin=1lx - natężenie oświetlenia awaryjnego

OZN.	TYP
A1_AW	ES-SYSTEM AMARO 320 LED 43W IP44 Z MODUŁEM AWARYJNYM
A1	ES-SYSTEM AMARO 320 LED 43W IP44
B1	ES-SYSTEM CANOS 190 LED 24W Z MODUŁEM AWARYJNYM
C1	ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 LED 27W IP66
D1	ES-SYSTEM FLAT 595 LED 43W
D2	ES-SYSTEM FLAT 595 LED 43W + RAMKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
E1_AW	ES-SYSTEM QUADRA 2 LED 215 23W Z MODUŁEM AWARYJNYM
E1	ES-SYSTEM QUADRA 2 LED 215 23W
F1	ES-SYSTEM FX35 MP 1012 19W GÓRA/DÓŁ
G1	ES-SYSTEM MATE Q 80 10W
AW1	ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1 VWD TA 1H ATI IP65
AWZ	ES-SYSTEM MONITOR 1 LED-HO 4x1 WD TA 1H ATI -20°C + PUSZKA
EW1	ES-SYSTEM MONITOR 1 LED TA 1H ATI IP40
EW2	ES-SYSTEM MONITOR 2 LED TA 1H ATI IP40